കണക്ഷൻ ലഭിക്കാൻ നടപടി

10 (1677) ശ്രീ. ഇസ്ഹാക് കുരിക്കൾ :
ശ്രീ. സി. മമ്മൂട്ടി :
ശ്രീ. പി. കെ. അബ്ദുറബ്ബ് :
ശ്രീ. കെ. കുട്ടി അഹമ്മദ് കുട്ടി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ഒ.വൈസി.യിൽ പണം അടച്ചിട്ടും കണക്ഷൻ നൽകാത്ത എത്ര അപേക്ഷകളാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ളത് ;

(ബി) പോസ്റ്റുകൾ വേണ്ടാത്ത അപേക്ഷകൾക്ക് കണക്ഷൻ നൽകുന്നുണ്ടോ ;

(സി) ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈദ്യുത കണക്ഷൻ നൽകാത്തതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

(എ) 4107 എണ്ണം.

(ബി&സി) സാധന സാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് കണക്ഷൻ നൽകി വരുന്നു.

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പയ്യനാട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ തുടങ്ങുന്ന വ്യവസായങ്ങൾക്കുള്ള കണക്ഷൻ

11 (1678) ശ്രീ. വി. കെ. സി. മമ്മത്കോയ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പയ്യനാട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ തുടങ്ങുന്ന വ്യവസായങ്ങൾക്കു വേണ്ടി എത്ര ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ; ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുടെ ശേഷി എത്രയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ ;

(ബി) ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര വ്യവസായങ്ങൾക്ക് കണക്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ;

(സി) വ്യവസായവകുപ്പ് ഈ പദ്ധതിക്ക് എന്ത് തുക വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ഡി) ഇനി എത്ര വ്യവസായങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ നിലവിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾക്ക് കപ്പാസിറ്റിയുണ്ട് ;

(ഇ) ഗ്ലോബൽ ഹവായ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമ ശ്രീ. ടി. ടി. ഉമ്മർ എന്ന ആൾക്ക് കണക്ഷന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ് സമർപ്പിച്ചത് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ ;

(എഫ്) സ്ഥാപനത്തിന് കണക്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ എന്നാണ് നൽകിയത് ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ജി) കണക്ഷൻ നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിടുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(എച്ച്) വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിനുള്ള കാല താമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) 250 കെ.വി.എ. ശേഷിയുള്ള ഒൻപത് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) 23 വ്യവസായങ്ങൾക്ക് കണക്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) 5,18,784 രൂപ.

(ഡി) ശരാശരി 50 കെ.വി.എ. സ്ഥാപിതശേഷിയുള്ള ഇരുപതോളം കണക്ഷനുകൾ കൂടി സാങ്കേതിക ബാദ്ധ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.

(ഇ) ഗ്ലോബൽ ഹവായ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു കണക്ഷൻ നിലവിലുണ്ട്. പ്രസ്തുത കണക്ഷനിൽ നിന്നും 61 കിലോവാട്ട് അഡീഷണൽ ലോഡ് കൂടുതലായി എടുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ 25-10-2002-ൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(എഫ്) അധിക ലോഡിനുള്ള കണക്ഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല.

(ജി) ഈ അധിക ലോഡ് എടുക്കുന്നതിന് നിയമപ്രകാരം ഉപഭോക്താവിന്റെ ചെലവിൽ പ്രത്യേക ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനുള്ള പണം ബോർഡിൽ ഒടുക്കാത്തതാണ് കാലതാമസത്തിനുള്ള കാരണം.

(എച്ച്) വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്ഷൻ നൽകി വരുന്നുണ്ട്.

ഇലക്ട്രിസിറ്റി വർക്കർമാരുടെ ഒഴിവുകൾ

12 (1679) ശ്രീ. ഇസ്ഹാക് കുരിക്കൾ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) വയനാട് ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വർക്കർമാരുടെ എത്ര ഒഴിവുകളുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ;

(ബി) വയനാട് ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റിവർക്കർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും എത്ര നിയമനം നടന്നിട്ടുണ്ട് ;

(സി) നിയമനം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ഡി) നിയമനം നടത്താൻ ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly